



CITTA' DI ERACLEA
Provincia di Venezia

ORIGINALE
COPIA

DETERMINAZIONE REG. GEN. N. **44** DEL **24** FEB. 2012

Det. Servizio Urbanistica N. 5

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE FASCE DI RISPETTO ELETTRODOTTI AI SENSI DEL DPCM 8 LUGLIO 2003 E DEI DECRETI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE DEL 29/5/2008. - PRESA D'ATTO AGGIORNAMENTO CALCOLO DISTANZE DI PRIMA APPROSSIMAZIONE E VALIDAZIONE ELABORATO DEFINITIVO.

IL RESPONSABILE DELL' AREA DELLE POLITICHE DEL TERRITORIO

Il territorio comunale di Eraclea è attraversato dai seguenti elettrodotti in gestione a Terna Spa:

- linea in doppia terna a 132 Kv "JESOLO TORRE DI FINE" e "Torre di Fine-Caorle" cod. 23.313/23.314, dal portale Torre di Fine al sostegno n.5/1 di proprietà Terna spa;
- linea in semplice terna a 132 Kv "Jesolo-Torre di Fine", cod. 23.313, dal sostegno n. 5/1 al sostegno n. 36 di proprietà Terna spa;
- linea in semplice terna a 132 Kv "Torre di Fine-Caorle" cod. 23.314, dal sostegno n. 5/1 al sostegno n. 48 di proprietà di Terna spa;

Atteso che l'art. 6 del DPCM 08.07.03 stabilisce che il calcolo delle fasce di rispetto è di competenza del gestore dell'elettrodotto e che la Città di Eraclea con nota del 05.01.2009 prot. 137 ha richiesto a Terna spa di provvedere al calcolo delle fasce di rispetto per gli elettrodotti presenti nel territorio comunale alla luce dei Decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29.5.2008 "Approvazione delle procedure di misura e di valutazione dell'induzione magnetica" e "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti";

Richiamata la nota Arpav del 18.11.2008 prot. 28326 "Fasce di rispetto degli elettrodotti di cui alla Legge 36/2001. Entarta in vigore del D.M. 29/5/2008;

Rilevato che:

- Terna spa con nota del 23.02.2009 prot. 4985 trasmette la planimetria delle linee interessanti il territorio comunale con indicazione delle relative distanze di prima approvazione (Dpa);
- con nota del 05.05.2009 prot. 11902 e del 14.05.2010 prot. 11341 la Città di Eraclea richiede a Terna spa l'analisi dei casi complessi (tratta di cui ai sostegni 52-5/1-6-4/1) non definiti nell'elaborato di cui sopra;
- Terna spa con nota del 10.09.2010 prot. 20962 trasmette planimetria (in formato cartaceo e file .dwg) delle linee interessanti il territorio comunale con indicazione delle relative distanze di prima approvazione, completa delle determinazioni per la tratta di cui ai sostegni 52-5/1-6-4/1;

Rilevato che l'Ufficio Urbanistica ha provveduto ad inserire la base cartografica CTR all'interno del file con i tracciati georeferenziati delle suddette Dpa, fornito da Terna spa il 10.09.2010, al fine

di una loro corretta individuazione, predisponendo un apposito elaborato grafico, validato con Det. Reg. Gen. 451 del 21.09.2010;

Atteso che Terna con nota pervenuta il 16.02.2012 prot. 3336 trasmette l'aggiornamento delle Distanze di prima approssimazione (Dpa), determinate secondo le indicazioni del paragrafo 5.1.3 del documento allegato al DM 29/05/08 e precisa che a differenza della precedente versione, a scopo cautelativo, le Dpa sono determinate utilizzando la corrente di calcolo prevista al punto 3.1 della norma CEI 11-60 corretta del fattore 1.5 di cui al punto 3.3 comma 2 della medesima norma;

Rilevato che l'Ufficio Urbanistica ha provveduto ad inserire la base cartografica CTR all'interno della planimetria (file .dwg) con i tracciati georeferenziati delle suddette Dpa, fornita da Terna spa il 16.02.2012, al fine di una loro corretta individuazione, predisponendo un apposito elaborato grafico;

Visto il regolamento di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 75 del 25.11.2010;

Visto l'art 107, comma 3° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, parte 2^;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa:

1. di validare, l'elaborato grafico definitivo predisposto dall'Ufficio Urbanistica dell'Area delle Politiche del Territorio (depositato agli atti dello stesso ufficio) "Interferenze con linee elettriche AT Fasce DPA", a seguito dell'aggiornamento delle Dpa pervenuto da Terna spa in data 16.02.2012 prot. 3336;
2. di dare atto che l'elaborato grafico di cui sopra sostituisce il precedente, validato con Det. Reg. Gen. 451 del 21.09.2010;
3. di prendere atto che, come precisato da Terna nella S/nota pervenuta il 16.02.2012 prot. 3336:
 - la larghezza delle Dpa è calcolata con riferimento alla condizione di maggior cautela presente nel tronco di linea considerato; un'analisi puntuale potrebbe condurre a risultati diversi;
 - lo studio è condotto per i soli elettrodotti in gestione a Terna spa, escludendo elettrodotti di terzi e/o cabine Primarie e Sottostazioni;
 - per evitare eventuali imprecisioni relative alle coordinate georeferenziate dei sostegni di linea, la Dpa dovrà essere individuata sul campo con riferimento all'asse reale dell'elettrodotto.
4. di dare mandato all'ufficio Urbanistica di provvedere alla pubblicazione dell'elaborato sul sito internet dell'Ente.

Eraclea, 22/02/2012

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Paolino arch. RAMON

CITTA' DI ERACLEA

Provincia di Venezia

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE FASCE DI RISPETTO ELETTRODOTTI AI SENSI DEL DPCM 8 LUGLIO 2003 E DEI DECRETI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE DEL 29/5/2008.
- PRESA D'ATTO AGGIORNAMENTO CALCOLO DISTANZE DI PRIMA APPROSSIMAZIONE E VALIDAZIONE ELABORATO DEFINITIVO.

Pubblicata all'Albo Pretorio il _____ per n. 10 giorni.

N. Registro Pubblicazioni:

Il Pubblicatore

Ritirata dall' Albo Pretorio il

Il Pubblicatore

Si certifica che la presente determinazione venne pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per il periodo sopraindicato.

Eraclea,

Il Funzionario

Prot. ev. delega: